

Директору Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
«Центр дополнительного образования»

И.Н. Зотову

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

27 декабря 2021 г.

г. Спасск-Рязанский

Я, государственный инспектор, Спасского района Рязанской области по пожарному надзору, старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Спасскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Рязанской области капитан внутренней службы Киселев Семен Владимирович, рассмотрев постановление № 5 по делу об административном правонарушении от 23 марта 2021 года, на должностное лицо: Зимину Людмилу Михайловну, старшую заведующую хозяйством Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования», установил, что 10 марта 2021 года в 10 ч. 50 мин. в помещениях Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования», по адресу: Рязанская область, Спасский район, г. Спасск-Рязанский, ул. Набережная, д. 30 нарушены: требования п. 4.2.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009 Национальный стандарт РФ. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминисцентные эвакуационные. Требования и методы контроля, а именно: допускается размещение не соответствующих требованиям действующего законодательства планов эвакуации людей при пожаре, чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Причинами и условиями, способствовавшими совершению административного правонарушения, могли быть:

1. Ненадлежащий контроль за противопожарной защищенностью объектов организации;
2. Ненадлежащее выполнение служебных обязанностей работниками организации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Вам необходимо:

1. Принять меры по устранению вышеуказанного нарушения требований пожарной безопасности;
2. В течение **1 (одного) месяца** с момента получения данного представления сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшего данное представление.

В соответствии со ст.19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.



(подпись лица, вынесшего представление)

Киселев С.В.

(расшифровка подписи)

Представление получил: 27.12.2021г.  И.Н. Зотов
(дата, подпись) (Ф.И.О.)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575821

Владелец Зотов Иван Николаевич

Действителен с 10.05.2021 по 10.05.2022