

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**
**ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**
(ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)

*пр-кт. Ленина, д. 40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: tula@priok.gosnadzor.ru
ул. Зубковой, д. 17, корп. 2, Рязань, 390037, тел. / факс: (4912) 32-07-12, E-mail: ryazan@priok.gosnadzor.ru*

г. Рязань, ул. Зубковой, д. 17, кор. 2

(место составления акта)

07 апреля 2016 года
(дата составления)

16 часов 00 минут
(время составления акта)

Акт проверки
органом государственного контроля (надзора) юридического лица –
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования «Центр дополнительного образования»
(ИНН 6220008831)

№ 5/28СЛ (12ГС-Р) – 249– 2016

По адресу/адресам: г. Рязань, ул. Зубковой, д. 17, кор. 2

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Приокского Управления Ростехнадзора № 420-р от 31 марта 2016 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

проведена внеплановая документарная проверка соблюдения лицензионных требований при осуществлении деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности; виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида деятельности:

– использование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, предоставляющих опасность для окружающей среды, на объектах, в отношении Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования», ИНН 6220008831

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«07» апреля 2016 года с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

Продолжительность 1 рабочий день

« - » -- 2016 г. с - час. - мин. до - час. - мин.

Продолжительность --

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридических лиц или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день
(рабочих дней/часов)

Акт составлен Приокским управлением Ростехнадзора (отдел по надзору за промышленной безопасностью по Рязанской области)

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена:

Кочеткова Нина Алексеевна директор МБОУ ДО «Центр дополнительного образования» (приказ о назначении №38р от 16.10.2012 г., Устав утвержден 20.04.2015 г.) Кочеткова «05» апреля 2016 г. 14 час. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____ не требуется _____

(заполняется в случае согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Трунин Роман Владимирович государственный инспектор ОНПБ по Рязанской области

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц) проводивших проверку)

При проведении проверки присутствовали:

Не требуется

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя СРО (в случае проведения проверки члена СРО), присутствующих при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

I. Сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) и эксплуатируемых взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности.

1. Наименование полное и краткое: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» (МБОУ ДО «Центр дополнительного образования»)

2. Юридический адрес: 391050 Рязанская область, Спасский район, г. Спасск-Рязанский, ул. Набережная, д. 30

3. Почтовый адрес: 391050 Рязанская область, Спасский район, г. Спасск-Рязанский, ул. Набережная, д. 30

4. Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности: Рязанская область, Спасский район, г. Спасск-Рязанский, ул. Набережная, д. 39

5. Банковские реквизиты: БИК 046126001 р/с 40701810500001000029
УФК по Рязанской области г. Рязань л/с 20596Х76790

6. Коды: ОКАТО 61246501000 ОКВЭД 80.10.3 ОКПО 91169621 ОКОГУ 49007 ОКФС 14 ОКОПФ 72 ОКТМО 61646101

Представлены подлинники свидетельств:

- о постановке на налоговой учёт, за № 002400659 серии 62 от 12.07.2011г., ИНН 6220008831 КПП 622001001

- о государственной регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц за № 002209256 серия 62 от 14.05.2015г. ОГРН 1116215000879.

7. Наименование заявленного лицензируемого вида деятельности, с указанием работ и услуг: эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности: использование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, предоставляющих опасность для окружающей среды, на объектах.

II. В ходе проверки лицензионных требований (в соответствии с п. 5 «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности», утвержденного постановлением Правительства РФ от 10 июня 2013 г. № 492) установлено:

а) наличие на праве собственности или ином законном основании по месту

осуществления лицензируемого вида деятельности земельных участков, зданий, строений и сооружений, на (в) которых размещаются объекты, а также технических устройств, применяемых на объектах:

Свидетельство о государственной регистрации права № 593541 серии 62-МД от 29.01.2013 г.

Вид права: Оперативное управление

Объект права: котельная, назначение: нежилое, 1 - этажная, общая площадь 125,6 кв. м, инв. № 15639, лит. В, адрес (местонахождение) объекта: Рязанская область, Спасский район, г. Спасск-Рязанский, ул. Набережная, д. 39

Свидетельство о государственной регистрации права № 633335 серии 62-МД от 27.03.2013 г.

Вид права: Постоянное (бессрочное) пользование

Объект права: земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения и эксплуатации учебно-производственной базы, общая площадь 4355 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: Рязанская область, Спасский район, г. Спасск-Рязанский, ул. Набережная, д. 39.

б) эксплуатация технических устройств, применяемых на объектах, в пределах назначенных показателей эксплуатации этих технических устройств (назначенного срока службы и (или) назначенного ресурса):

- технические устройства, применяемые на объекте, эксплуатируются в пределах назначенных показателей эксплуатации этих технических устройств (назначенного срока службы и (или) назначенного ресурса).

Проверка срабатывания устройств защиты, блокировок и сигнализации проводится специалистами учреждения, слесарь КИПиА Маланцев Ю. Н. протокол №1391 от 16.07.2015 г.. Средства КИП и А проходят государственную поверку в Рязанском ЦСМ по согласованному графику. Газовое оборудование котлов и газопровод обслуживается специалистами АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. Шилово по договору № АО-28-15-00002-2016 от 11.01.2016 г.

Оборудование работает согласно технологическим режимам, в соответствии с режимными картами.

в) принятие в соответствии с техническими регламентами мер по обеспечению безопасности технических устройств, применяемых на объектах, предусмотренных обоснованиями безопасности указанных технических устройств, а также мер по обеспечению безопасности технических устройств, предусмотренных их руководствами (инструкциями) по эксплуатации, в том числе при вводе их в эксплуатацию, использовании по прямому назначению, техническом обслуживании, всех видах ремонта, периодическом диагностировании, испытании, перевозке, упаковке, консервации и хранении, в соответствии со статьей 7 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов:

- Технические устройства эксплуатируемые МБОУ ДО «Центр дополнительного образования» по адресу: Рязанская область, Спасский район, г. Спасск-Рязанский, ул. Набережная, д. 39: котлы Универсал-6 3 шт., газопровод н/д 8 м, газопровод ср/д 10 м, ГРУ 1 шт., дымовая труба металлическая Н 34 м. Организация принимает меры по обеспечению безопасности технических устройств, применяемых на объектах, а также меры по обеспечению безопасности технических устройств, предусмотренных их руководствами (инструкциями) по эксплуатации, в том числе при вводе их в эксплуатацию, технические устройства используются по прямому назначению, проводится плановое техническое обслуживание, все виды ремонта, периодическое диагностирование, испытания, соблюдаются установленные требования к консервации и хранению, в соответствии со статьей 7 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов. Обоснования безопасности указанных технических устройств не проводилось.

г) применение на объектах технических устройств, соответствующих требованиям технических регламентов, федеральных норм и правил в области промышленной

безопасности или до их вступления в силу - требованиям промышленной безопасности, установленным нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, предусмотренными статьей 49 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с реализацией положений Федерального закона "О техническом регулировании":

– Технические устройства эксплуатируемые МБОУ ДО «Центр дополнительного образования» по адресу: Рязанская область, Спасский район, г. Спасск-Рязанский, ул. Набережная, д. 39 имеют:

Разрешение на применение оборудования (технические устройства материал) №РРС 00-36295 дата выдачи 15.10.2009г. срок действия до 15.10.2014 г. Горелки газовые блочные ГБЛ.

д) обеспеченность укомплектованности штата работников объектов согласно требованиям, установленным в соответствии со статьей 9 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов":

– Требования по укомплектованности штата работников опасного производственного объекта установлены Трудовым кодексом Российской Федерации". Согласно указанным документам в организации разработано и утверждено штатное расписание, согласно которого штат работников опасного производственного объекта по адресу: Рязанская область, Спасский район, г. Спасск-Рязанский, ул. Набережная, д. 39 составляет 7 человек. Штат работников опасных производственных объектах, согласно штатному расписанию, укомплектован.

е) допуск к работе на объектах лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе, в соответствии со статьей 9 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов":

– Программы профессионального обучения в учреждении не разработаны, так как подготовка вновь принятых рабочих основных профессий проводится в организациях (учреждениях), реализующих программы профессиональной подготовки, дополнительного профессионального образования, начального профессионального образования, в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности. Повышение квалификации работников опасных производственных объектов МБОУ ДО «Центр дополнительного образования» не проводилось.

Медицинский контроль на предприятии проводится по утвержденному графику. Медицинский осмотр работников проводился в феврале 2016 года.

Издан приказ № 78 от 24.08.2015 г. «О назначении ответственных», № 82 от 24.08.2015 г. «О допуске операторов к работе».

ж) обеспечение проведения подготовки и аттестации в области промышленной безопасности руководящего состава и инженерно-технического персонала, осуществляющего деятельность на объектах, в соответствии со статьей 9 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов":

График аттестации специалистов предприятия разработан.

Подготовка и аттестация работников в области промышленной безопасности подтверждается протоколами об аттестации:

Директор Кочеткова Нина Алексеевна, протокол № 03-13-0521 от 06.03.2013 г. область аттестации (А.1)

Начальник котельной Сидоркин Игорь Васильевич, протокол № 03-13-0521 от 06.03.2013 г. область аттестации (А.1, Б.8.20); протокол № 03-13-0522 от 06.03.2013 г. область аттестации (Б.7.4)

з) функционирование системы управления промышленной безопасностью в случаях, предусмотренных статьей 11 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов":

– Создание системы управления промышленной безопасности в соответствии с законодательством РФ не требуется.

и) осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности в соответствии со статьей 11 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов":

- МБОУ ДО «Центр дополнительного образования» предоставило Положение по организации и осуществлению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, утверждено в установленном порядке 15.01.2016 г.

Приказом по предприятию № 77 от 24.08.2015 года ответственность за осуществление производственного контроля возложена на Кочеткову Н. А.

Разработан и утвержден в январе 2016 года план работы по осуществлению производственного контроля в организации на 2016 год.

В соответствии с утвержденным планом проводятся целевые проверки состояния промышленной безопасности, выявляются опасные факторы на рабочих местах.

к) наличие и функционирование приборов и систем контроля, управления, сигнализации, оповещения и противоаварийной автоматической защиты технологических процессов на объектах - в случаях, если обязательность наличия таких приборов и систем предусмотрена федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности или до их вступления в силу - требованиями промышленной безопасности, установленными нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, предусмотренными статьей 49 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с реализацией положений Федерального закона "О техническом регулировании", в соответствии со статьей 9 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";

Приборы и системы контроля, установлены в соответствии с проектной документацией и в соответствии с установленными требованиями. Помещения, с установленным газоиспользующим оборудованием, оснащены системой контроля воздуха по содержанию в нем метана и окиси углерода RGD MET MPI, OPT-CO-1. На котлах установлена автоматика безопасности и регулирования ГБЛ. Сигналы аварийных ситуаций оборудования, котлов, систем автоматизации выведены на пульт операторов. Средства КИП и А проходят государственную поверку в Рязанском ЦСМ по согласованному графику. Проверка срабатывания устройств защиты, блокировок и сигнализации проводится специалистами учреждения, слесарь КИПиА Маланцев Ю. Н. протокол №1391 от 16.07.2015 г. Газовое оборудование котлов и газопровод обслуживается специалистами АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. Шилово по договору № АО-28-15-00002-2016 от 11.01.2016 г.

л) наличие положительных заключений экспертизы промышленной безопасности, зарегистрированных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности, в соответствии со статьей 13 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов":

Заключение экспертизы промышленной безопасности здания котельной по адресу: Рязанская область, Спасский район, г. Спасск-Рязанский, ул. Набережная, д. 39 рег. № 03-ЗС-02255-2015, утверждена 26.03.2015 г., сроком на 5 лет до марта 2020 г., вывод: здание находится в работоспособном состоянии. Экспертная организация ООО «ПромТехЦентр».

Заключение экспертизы промышленной безопасности дымовой трубы металлической по адресу: Рязанская область, Спасский район, г. Спасск-Рязанский, ул. Набережная, д. 39, рег. № 03-ЗС-01161-2015, утверждена 26.01.2015 г сроком на 2 года до января 2017 г., вывод: труба находится в ограниченно работоспособном состоянии. Экспертная организация ООО «Фирма «Котлосервис».

м) наличие деклараций промышленной безопасности в случаях, предусмотренных статьей 14 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов":

Наличия «Декларации...» в соответствии с законодательством РФ не требуется.

н) предотвращение в соответствии со статьей 9 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" проникновения на объекты посторонних лиц:

Разработаны и утверждены инструкции по действиям работников в случае угрозы или совершения террористических актов.

Разработан и согласован паспорт безопасности иест массового пребывания людей МБОУ ДО «Центр дополнительного образования» от 01.04.2016 г.

Определен порядок взаимодействия с органами исполнительной власти, МЧС, медицинскими учреждениями. Разработаны мероприятия по исключению проникновения посторонних лиц в котельную, изданы приказы, определяющие допуск лиц в котельную. Разработаны и утверждены функциональные обязанности руководителей структурных подразделений по ГО и ЧС. Проходы и проезд на ОПО оборудованы инженерно-техническими сооружениями, препятствующими несанкционированному доступу (шлагбаумы, решетки, двери с сигнализацией). Сигналы выведены на охрану.

о) наличие в соответствии с федеральными законами "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" и "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" договоров обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на объекте:

Произведено обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

Страховой полис серия 111 № 0101251670 (Сеть газопотребления муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования», по адресу: Рязанская область, Спасский район, г. Спасск-Рязанский, ул. Набережная, д. 39 за №А03-03005-0001) Страховая сумма 25 000 000 (двадцать пять миллионов рублей). Срок действия договора с 22.03.2016г. по 21.03.2017г. Страховщик СПАО «РЕСО-Гарантия».

п) наличие планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на объектах и осуществление мероприятий согласно указанным планам в соответствии со статьей 10 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов":

В организации имеется план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, утвержденный руководителем организации 23.03.2016 г. (Сеть газопотребления муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования», по адресу: Рязанская область, Спасский район, г. Спасск-Рязанский, ул. Набережная, д. 39) и с согласованный с ООО «Группа компаний «ТЕХНОСПАС» 23.03.2016 г.

Составлен «График проведения тренировочных занятий на 2016 год».

Предприятие при необходимости готово к участию в техническом расследовании причин аварии на ОПО, принимать меры по устранению указанных причин и профилактике аварий.

р) наличие в соответствии со статьей 10 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" договоров на обслуживание с профессиональными аварийно-спасательными службами или формированиями либо наличие собственных, создаваемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке профессиональных аварийно-спасательных служб или формирований, а также наличие нештатного аварийно-спасательного формирования из числа производственного персонала лицензиата:

Договор № 01/01/04-16Р от 01.01.2016 г. на обслуживание опасного производственного объекта - Сеть газопотребления муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования», по адресу: Рязанская область, Спасский район, г. Спасск-Рязанский, ул. Набережная, д. 39 с ООО «Группа компаний «ТЕХНОСПАС». Предмет договора по поддержанию в постоянной готовности сил и средств для

реагирования на ЧС, а так же выполнению работ по ликвидации (локализации) чрезвычайных (аварийных) ситуаций на опасных производственных объектах.

с) наличие создаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации резервов финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий в соответствии со статьей 10 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов":

– В учреждении имеются в соответствии с законодательством Российской Федерации резервы финансовых средств и материальные ресурсы для локализации и ликвидации последствий аварий. Приказ № 109 от 09.07.2013 г.

т) соблюдение требований к регистрации эксплуатируемых объектов в государственном реестре в соответствии со статьей 2 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов":

– За МБОУ ДО «Центр дополнительного образования» в государственном реестре опасных производственных объектов зарегистрировано:

- Сеть газопотребления муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования», по адресу: Рязанская область, Спасский район, г. Спасск-Рязанский, ул. Набережная, д. 39 за №А03-03005-0001, дата рег. 30.07.2013 г. III класс; технические устройства: котлы Универсал-6 3 шт., газопровод н/д 8 м, газопровод ср/д 10 м, ГРУ 1 шт., дымовая труба металлическая Н 34 м.

у) эксплуатация объектов в соответствии с требованиями промышленной безопасности, установленными федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности или до их вступления в силу - требованиями промышленной безопасности, установленными нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, предусмотренными статьей 49 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с реализацией положений Федерального закона "О техническом регулировании", а также требованиями, установленными в обоснованиях безопасности объектов, - в случае, если деятельность осуществляется лицензиатом с применением обоснования безопасности объекта;

– МБОУ ДО «Центр дополнительного образования» осуществляет эксплуатацию объектов в соответствии с требованиями промышленной безопасности, установленными федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности или до их вступления в силу - требованиями промышленной безопасности, установленными нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, предусмотренными статьей 49 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с реализацией положений Федерального закона "О техническом регулировании", обоснования безопасности объектов не требуется, не разрабатывались.

ф) наличие документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию объектов, или наличие положительных заключений экспертизы промышленной безопасности в соответствии со статьями 6, 7 и 13 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов":

Разрешение на ввод в эксплуатацию построенного объекта капитального строительства — котельная, расположенного по адресу Рязанская область, г. Спасск-Рязанский, ул. Набережная, д. 39 от 20.06.2013 г. № RU 6252000-08/13.

х) соблюдение установленного федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности порядка проведения технического расследования причин аварий в соответствии со статьей 12 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения.

Разработано и утверждено положение о порядке расследования причин инцидентов на опасных производственных объектах МБОУ ДО «Центр дополнительного образования», заведены журналы.

Вывод: В результате проведенной проверки возможности выполнения МБОУ ДО «Центр дополнительного образования» лицензионных требований при осуществлении деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности установлено:

Лицензиат может выполнять лицензионные требования установленные пунктом 5 «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности», утвержденного постановлением Правительства РФ от 10 июня 2013 г. № 492; виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида деятельности : использование воспламеняющих, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей среды, на объектах;

по адресу: Рязанская область, г. Спасск-Рязанский, ул. Набережная, д. 39.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку

Трунин Роман Владимирович

(ФИО)



(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Кочеткова Нина Алексеевна директор МБОУ ДО «Центр дополнительного образования» (приказ о назначении №38р от 16.10.2012 г., Устав утвержден 20.04.2015 г.)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«07» апреля 2016 года



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом
проверки:

--

(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц) проводивших проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575821

Владелец Зотов Иван Николаевич

Действителен с 10.05.2021 по 10.05.2022