

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**
**ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**
(ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)

*пр-кт. Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: nadzor@rtntula.ru
ул. Зубковой, д. 17, корп. 2, Рязань, 390037, тел. / факс: (4912) 32-07-12; E-mail: ryazan@uten03.ru*

ПРЕДПИСАНИЕ № 5/28(12ГС-Р)-55-2015

Рязанская область, г. Спасск-
Рязанский, ул. Набережная, д. 30

(место составления предписания)

"06" февраля 2015 г.

(дата составления предписания)

Законному представителю
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей центр дополнительного образования детей «Центр детского
творчества и спорта»

(полное наименование юридического лица,
индивидуального предпринимателя)

Кочетковой Н. А.

(фамилия и инициалы руководителя)

Нами (мною) государственным инспектором ОНПБ по Рязанской
области Труниным Р. В.

(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе проведенной плановой выездной проверки, на основании Акта
проверки от 06.02.2015 г. № 5/28(12ГС-Р)-55-2015, составленного в отношении
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей центр дополнительного образования детей «Центр детского
творчества и спорта», место нахождения: Рязанская область, г. Спасск-
Рязанский, ул. Набережная, д. 30 ИНН 6220008831

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

соблюдения требований технических регламентов

В присутствии:

директора Кочетковой Н. А.

(должности, фамилии и инициалы представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

ПРЕДПИСЫВАЮ

принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:

№	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1	2	3	5
1	Отсутствует график и журнал технических осмотров строительных конструкций зданий и сооружений	Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей п.3.3.3, утверждены приказом Минэнерго России 24.03.03 №115, зарегистрированы в	01.04.15 г.

		Минюсте РФ 2 апреля 2003 г. N 4358	
2	Отсутствует перечень необходимых арматуры и материалов аварийного запаса. Не обеспечивается наличие аварийного запаса материалов на складе	Правила техники безопасности при эксплуатации теплотребляющих установок и тепловых сетей потребителей п.2.7.3;2.7.4;6.2.66, утверждены приказом Минэнерго России 24.03.03 №115, зарегистрированы в Минюсте РФ 2 апреля 2003 г. N 4358	01.04.15 г.
3	Отсутствует годовой график ППР тепловых энергоустановок и тепломеханического оборудования	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п.2.7.3, утверждены приказом Минэнерго России 24.03.03 №115, зарегистрированы в Минюсте РФ 2 апреля 2003 г. N 4358	01.04.15 г.
4	Отсутствуют оперативные схемы теплоэнергетического оборудования	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п. 2.8.1, приложение 4, утверждены приказом Минэнерго России 24.03.03 №115, зарегистрированы в Минюсте РФ 2 апреля 2003 г. N 4358	01.04.15 г.
5	Отсутствует нумерация оборудования в котельной согласно оперативной схеме	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п.5.2.9, приложение 4, утверждены приказом Минэнерго России 24.03.03 №115, зарегистрированы в Минюсте РФ 2 апреля 2003 г. N 4358	01.04.15 г.
6	Отсутствуют стрелки направления движения теплоносителя на запорной и регулирующей арматуре и прилегающих участках теплопроводов	Правила техники безопасности при эксплуатации теплотребляющих установок и тепловых сетей потребителей п.3.2.7, утверждены приказом Минэнерго России 24.03.03 №115, зарегистрированы в Минюсте РФ 2 апреля 2003 г. N 4358	01.04.15 г.
7	Отсутствует должностная инструкция на ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭУ	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п.2.8.5, утверждены приказом Минэнерго России 24.03.03 №115, зарегистрированы в Минюсте РФ 2 апреля 2003 г. N 4358	01.04.15 г.

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания с указанием конкретных мер, принятых по устранению нарушений, необходимо направить в письменной форме в установленные сроки (не позднее 5-ти дней после истечения каждого срока) в Приокское Управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: ул. Зубковой, д.17, корп.2, г.Рязань 390037.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его

исполнения.

Предписание выдал:
Трунин Роман Владимирович
(ФИО)



(подпись)

Первый экземпляр предписания для исполнения получила и с его содержанием ознакомлена:

Кочеткова Нина Алексеевна директор

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

"06" февраля 2015 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с
предписанием:

(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц) проводивших проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575821

Владелец Зотов Иван Николаевич

Действителен с 10.05.2021 по 10.05.2022